

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 112 КИРОВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»**

400021, г. Волгоград, ул. Алычевая, 1а, school-112.vlg@mail.ru,
ИНН 3447014168 КПП 344701001 ОГРН 1023404291998 ОКПО 10550339 ОКОПФ 20903

«24» июня 2021 г. № 121
на 25.05.2021г. № 003-34/2021/3

Государственному инспектору
г.Волгограда по пожарному
надзору
Пономареву Д.О.

г. Волгоград, ул. им. Кирова , 1 «А»

Уважаемый Денис Олегович!

Представление №003-34/2021/3 об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения рассмотрено на совещании при директоре 23.06.2021г. Протокол №6.

Заведующему хозяйством, ответственному за пожарную безопасность, В.В. Кадиной указано на ослабление контроля за выполнением требований пожарной безопасности:

- устранить допущенное снятие предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток 3 этажа, в ходе подготовки учреждения к новому учебному году;
- заменить выход с лестничной клетки на кровлю здания на противопожарный люк 2-го типа , по мере финансирования;
- установить заполнение проема, ведущего в помещение электрощитовой, противопожарной преградой с пределом требуемой огнестойкости , по мере финансирования.

Директор



Т.Н. Кандаурова

Приложение: Копия приказа о дисциплинарном наказании.

1 лист.

ОБД ПО КИРОВСКОМУ
РАЙОНУ Г.ВОЛГОГРАДА
Вх. № 73 от 24.06.2021